

# Stadt Schwetzingen

Amt: 60 Bauamt  
Datum: 30.08.2018  
Drucksache Nr. 2094/2018

## Beschlussvorlage

Sitzung Technischer Ausschuss am 20.09.2018

- nicht öffentlich -

Sitzung Gemeinderat am 27.09.2018

- öffentlich -

---

## Alla Hopp Anlage, Beschluss über eine überplanmäßige Ausgabe zur Beseitigung eines Blitzschutzschadens

### Beschlussvorschlag:

1. Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 140.000,- EUR wird zugestimmt.
2. Der Verwendung von Deckungsmitteln der Haushaltsstelle 2.7920.941000-001 wird zugestimmt.

### Erläuterungen:

Am 14.05.2018 schlug ein Gewitterblitz in die elektrische Anlage der Alla Hopp Anlage ein. Durch den Blitzeinschlag wurde der Hauptverteiler, sämtliche Unterverteiler, diverse Elektroleitungen, Steckdosen und Schalter erheblich beschädigt. Die Beschädigungen hatten zur Folge, dass sämtliche WC-Anlagen, Beleuchtungen, der gesamte Kiosk-Bereich und die DJK Einrichtung nicht mehr mit elektrischem Strom versorgt waren.

Am folgenden Tag wurde unser Rahmenvertragspartner für Elektroarbeiten Firma Münch aus Ketsch beauftragt den Schaden zu untersuchen und nach Möglichkeiten zu suchen, welche die Stromversorgung wiederherstellt. Es hat sich an diesem Tag herausgestellt, dass die Schäden so umfangreich sind, dass alle Bereiche nicht mehr gefahrlos mit elektrischem Strom versorgt werden können.

Der Firma Münch gelang es einen Tag später über Umwege eine Notstromversorgung für den Kioskpächter zu ermöglichen, um einen Ausgabewagen betreiben zu können. Als Ersatz für die nicht mehr nutzbaren WC-Anlagen wurden Toilettenkabinen aufgestellt. Aufgrund erster Instandsetzungsarbeiten am Hauptverteiler konnte erreicht werden, dass nach 3 Wochen der Kernbereich des Kiosks wieder genutzt werden konnte.

Die in der Zwischenzeit erfolgte Überprüfung der elektrischen Stromversorgung hat ergeben, dass der Hauptverteiler und die weiteren Unterverteiler komplett instandgesetzt werden müssen. Es müssen auch Stromkabel vom Technikraum zum DJK Hundesportplatz, Vereinsraum und Bogenschießplatz erneuert werden. Auch Stromkabel innerhalb der Containeranlage Küche, Winterlager und WC-Anlage müssen teilweise erneuert werden.

Die Instandsetzungskosten der elektrischen Anlage betragen rund 80.000 EUR dazu kommen noch die Prüfungskosten in Höhe von 12.000 EUR und die notwendigen Grabenarbeiten in Höhe von rund 25.000 EUR.

Nach Rücksprache mit dem BGV wird dieser an die Stadt Schwetzingen ca. 25.000 EUR (netto) sowie die Schadenermittlungskosten in Höhe von 10.478,18 EUR erstatten.

Die DJK wird ebenfalls eine Erstattung erhalten, allerdings fällt diese geringer aus. Nähere Angaben konnte der BGV hier noch nicht geben.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Für die allgemeine Unterhaltung waren gemäß Haushaltsplan auf der Haushaltsstelle 40.000 EUR eingestellt. Die 40.000 EUR werden für die generelle Anlagenunterhaltung benötigt.

Die benötigten Deckungsmittel in Höhe von 140.000 EUR stehen auf der Haushaltsstelle 2.7920.941000 zur Verfügung.

Es wird deshalb vorgeschlagen diese Haushaltsmittel als Deckungsmittel für die überplanmäßige Ausgabe zu verwenden.

Oberbürgermeister:

Bürgermeister:

Amtsleiter:

Sachbearbeiter/in: