

**TOP 1 Ermächtigung der Verwaltung zur Auftragsvergabe für die Sanierung der Trinkwasserleitungen Feuerwehrgerätehaus
Vorlage: 2922/2024**

Sitzungsverlauf:

Der Vorsitzende erläutert kurz den Inhalt der Vorlage. Da die Rohre bereits über 30 Jahre alt und vom Durchmesser her überdimensioniert seien, sei der Durchfluss des Wassers zu gering und das Wasser in der Leitung stagniere. Das begünstige das Risiko für Legionellen. Ab einer bestimmten Legionellenmenge müsse man tätig werden. Der Gutachter empfahl daher dringend die Sanierung der Leitungen. Man trenne nun das Brauchwasser für die Feuerwehr vom Trinkwasser der Gebäude. Das Gesundheitsamt habe als Frist für den Austausch das Jahresende festgesetzt.

Beschluss:

1. Der Technische Ausschuss ermächtigt die Verwaltung, die Sanitärarbeiten bis zur geschätzten Auftragssumme von 100.000 € zuzüglich von max. 10% zur Kostenschätzung an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.
2. Der Verwendung von Haushaltsmitteln aus der Produktnummer 712600101104 und dem Sachkonto 78730000 wird zugestimmt.

Ja 12 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

TOP 2 Öffentliche Anfragen / Bekanntgaben

Sitzungsverlauf:

Stadtrat Nils Melkus möchte wissen, wie lange die Einbahnstraßenregelung aufgrund der Stadtwerke-Baustelle zum Fernwärmeausbau noch gelte. Laut Ordnungsamtsleiterin Yvonn Rogowski besteht die Regelung noch bis zum Ende der Bauarbeiten am 6. Dezember. Die Einbahnstraßenregelung sei zum Schutz der dortigen Schüler/innen.

Stadträtin Susanne Dr. Hirschbiel bemängelt die Parksituation entlang der Gustav-Hummel-Straße. Aufgrund der Baustelle in der Ludwigstraße parkten dort LKWs und PKWs unter der Brücke. Dadurch entstehe für Radfahrer und Fußgänger aufgrund des schmaleren Gehwegs ein Engpass. Ordnungsamtsleiterin Yvonn Rogowski sagt zu, sich die Parksituation anzuschauen.

Stadtrat Werner Zieger regt an, an der Ampelanlage August-Neuhaus-Str. / Werkstraße ein „Turnaround-Verboten-Schild“ anzubringen. Der Vorsitzende sichert zu, sich mit dem Thema zu befassen.

